

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2530/2015

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

D+H Mechatronic AG
Georg - Sasse - Strasse 28-32
22949 Ammersbek, Republika Federalna Niemiec

stwierdza, że wyrób: **Centrala sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi –
Centrala sterowania systemami oddymiania i przewietrzania typu RZN 4503-T**

produkowany przez: **D+H Mechatronic AG**
Georg - Sasse - Strasse 28-32
22949 Ammersbek, Republika Federalna Niemiec

w zakładzie produkcyjnym: **D+H Mechatronic AG**
Georg - Sasse - Strasse 28-32
22949 Ammersbek, Republika Federalna Niemiec

spełnia wymagania: **pkt. 12.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3510/2015 z dnia 27.10.2015 r.
2. Sprawozdanie z badań nr RWA09009 z dnia 08.04.2009 r. wykonanych przez Labor für Brandmeldetechnik (BMA) VdS Schadenverhütung GmbH.
3. Sprawozdania z badań nr 4745/BA/10 z dnia 26.10.2010 r. oraz 1190/BA/15 03.07.2015 r. wykonane przez Zespół Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2530/DC/CNBOP-PIB/2015.

Okres ważności świadectwa:

od **16.12.2015 r.**

do **15.12.2020 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

wz. Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup



Józefów, dnia: 24 listopada 2015 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA**Nr 2530/2015****DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB****Centrala sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi –
Centrala sterowania systemami oddymiania i przewietrzania typu RZN 4503-T**

Typ:	RZN 4503-T
Rodzaj centrali:	centrala oddymiania i przewietrzania
Stopień ochrony obudowy:	IP30
Zakres temperatur pracy:	-5 °C ÷ +40 °C
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	156 x 232 x 83 mm
Wersja oprogramowania:	V05
Zasilanie główne: napięcie zasilania:	230 V AC
Maksymalny pobór prądu z sieci:	100 VA
Wewnętrzne napięcie robocze:	24 V DC
Zasilanie awaryjne: typ akumulatorów:	Type 8, 12 V DC
Maksymalna pojemność akumulatorów:	3,4 Ah
Napięcie ładowania akumulatorów:	25,5 V DC ±2%
Maksymalna rezystancja wewnętrzna baterii:	---
Linie dozorowe: rodzaj linii dozorowych:	otwarte z elementem końcowym 10 kΩ
Liczba linii dozorowych:	1 linia
Maksymalna liczba elementów na linii dozorowej:	8 szt. przycisków oddymiania, 14 szt. czujek dymu
Napięcie linii dozorowej:	20,4 ÷ 27,6 V DC
Maksymalny prąd w stanie dozoru:	maksymalnie 0,25 A
Nadzorowane linie sygnałowe:	---
Wejścia:	---
Wyjścia:	1 wyjście: ręczne przyciski oddymiania: 8 szt. 1 wyjście: ręczne przyciski przewietrzania: 1 szt. 2 szt. przekaźników bezpotencjałowych
Dopuszczone do stosowania są następujące moduły wewnętrzne:	
Moduł KM45 -----	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB
wz. Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup

Józefów, dnia: 24 listopada 2015 r.