

Deklaracja własności użytkowych (DoP)



wg Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych
Numer dokumentu: **PFD-CPR-0054**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
3000PLUS/OPHT
2. Identyfikacja wyrobu budowlanego zgodnie z wymogami art. 11 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych:
Termicznie ulepszona konwencjonalna czujka dymu
3. Przeznaczenie lub zastosowanie wyrobu budowlanego, zgodnie z obowiązującą zharmonizowaną specyfikacją techniczną, przewidywane przez producenta:
Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru do stosowania w budynkach i ich otoczeniu
4. Nazwa i adres producenta zgodnie z wymogami art. 11 ust. 5:
Protec Fire Detection plc, Protec House, Churchill Way, Nelson, Lancashire, BB9 6RT, ANGLIA
Nr tel.: + 44 (0)1282 717171
Nr faksu: +44 (0)1282 717273
Strona internetowa: www.protec.co.uk
5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2
Nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określony w Załączniku V:
System 1
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
INTERTEK DEUTSCHLAND GMBH, Stangenstraße 1, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Kraj: Niemcy
Tel.: +49 (711) 27311-310 Faks: +49 (711) 27311-577
Email: nb0905@intertek.com
Strona internetowa: <http://www.intertek.de>
Jednostka notyfikowana nr: 0905

dokonała badania typu i wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego oraz zakładowej kontroli produkcji z ciągłym nadzorem, oceną i ewaluacją zakładowej kontroli produkcji w systemie 1 i wydała następujące świadectwo stałości właściwości użytkowych: **0905-CPR-00448 (Oryginalne świadectwo 0359-CPR-00448 Intertek UK)**
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego, dla którego wydana została Europejska Ocena Techniczna (ETA): **(Nie dotyczy, patrz punkt 7)**

Deklaracja własności użytkowych (DoP)

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Wszystkie wymagania, łącznie z zasadniczymi charakterystykami i odpowiadającymi im właściwościami użytkowymi dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań wskazanych w pkt 3 powyżej, zostały określone zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską (hEN) wymienioną w poniższej tabeli.

Zasadnicze charakterystyki	Własności użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna (hEN)	
Nominalne warunki uruchomienia, czułość, opóźnienie reakcji (czas reakcji) i skuteczność w warunkach pożaru	Spełnione	4.8, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.18	EN 54-7:2000 + A1 : 2002+ A2:2006
Niezawodność eksploatacyjna	Spełnione	4.2 do 4.7, 4.9 do 4.11	EN 54-7:2000 + A1 : 2002+ A2:2006
Tolerancja na napięcie zasilające	Spełnione	5.5	EN 54-7:2000 + A1 : 2002+ A2:2006
Stabilność niezawodności eksploatacyjnej i opóźnienia reakcji, odporność na temperaturę	Spełnione	5.8, 5.9	EN 54-7:2000 + A1 : 2002+ A2:2006
Stabilność niezawodności eksploatacyjnej, odporność na wibracje	Spełnione	5.13, 5.16	EN 54-7:2000 + A1 : 2002+ A2:2006
Stabilność niezawodności eksploatacyjnej, odporność na wilgoć	Spełnione	5.10, 5.11	EN 54-7:2000 + A1 : 2002+ A2:2006
Stabilność niezawodności eksploatacyjnej, wytrzymałość na korozję	Spełnione	5.12	EN 54-7:2000 + A1 : 2002+ A2:2006
Stabilność niezawodności eksploatacyjnej, stabilność elektryczna	Spełnione	5.17	EN 54-7:2000 + A1 : 2002+ A2:2006

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Deklaracja własności użytkowych (DoP)

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych służy również jako **deklaracja zgodności WE** dla wyrobu w odniesieniu do następujących dodatkowych dyrektyw europejskich:

- **Rozporządzenie o kompatybilności elektromagnetycznej** z 2006r. SI nr 2006/3148 (które wdraża Dyrektywę Rady 2014/30/UE) "dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej").

Normy odniesienia:

- ❖ EN 50130-4:2011+A1:2014 *Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Standard rodziny produktów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych.*
- ❖ EN 61000-6-3:2007+A1:2011 *Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Normy ogólne. Norma emisji dla środowiska mieszkalnego, handlowego i lekko uprzemysłowionego.*
- **Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym** Rozporządzenie z 2012r. nr 3032 (które wdraża Dyrektywę Rady 2011/65/UE "dyrektywę RoHS2").

Norma odniesienia:

- ❖ BS EN IEC 63000:2018 Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych.
- **Rozporządzenie o wyposażeniu elektrycznym (bezpieczeństwo) z 2016r.**, które wdrażają Dyrektywę Rady 2014/35/UE "Dyrektywa niskonapięciowa").
- **Rozporządzenie dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego** (które wdraża dyrektywę Rady 2012/19/UE ("Dyrektywa WEEE").

Niniejszym oświadczam, że wyżej wymienione urządzenia zostały zaprojektowane tak, aby były zgodne z odpowiednimi sekcjami wyżej wymienionych specyfikacji. Wymieniony produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami zasadniczymi dyrektyw.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta:

Imię i nazwisko: Alan Palmer
Stanowisko: Group Conformity Manager
Protec Fire Detection PLC,
Lomeshaye Industrial Estate,
Churchill Way, Nelson.
Lancashire. Anglia, BB9 6RT
Zrewidowano i poprawiono: 29 lipca 2020

