



Deklaracja właściwości użytkowych UE

Numer deklaracji: **PFD-CPR-0114**

Zgodna z rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych (UE) nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny produktu:

61-986-106	Czujka ProPoint Plus – 1-rurkowa zasysająca OP i CO, z 2-stopniowym alarmem
61-986-103	Czujka ProPoint Plus – 2-rurkowa zasysająca OP i CO, z 2-stopniowym alarmem
61-986-105	Czujka ProPoint Plus – 3-rurkowa zasysająca OP i CO, z 2-stopniowym alarmem
61-986-104	Czujka ProPoint Plus – 4-rurkowa zasysająca OP i CO, z 2-stopniowym alarmem
61-986-106-OP	Czujka ProPoint Plus – 1-rurkowa zasysająca OP, z 2-stopniowym alarmem
61-986-103-OP	Czujka ProPoint Plus – 2-rurkowa zasysająca OP, z 2-stopniowym alarmem
61-986-105-OP	Czujka ProPoint Plus – 3-rurkowa zasysająca OP, z 2-stopniowym alarmem
61-986-104-OP	Czujka ProPoint Plus – 4-rurkowa zasysająca OP, z 2-stopniowym alarmem
61-986-106-OP4S	Czujka ProPoint Plus – 1-rurkowa zasysająca OP, z 4-stopniowym alarmem
61-986-103-OP4S	Czujka ProPoint Plus – 2-rurkowa zasysająca OP, z 4-stopniowym alarmem
61-986-105-OP4S	Czujka ProPoint Plus – 3-rurkowa zasysająca OP, z 4-stopniowym alarmem
61-986-104-OP4S	Czujka ProPoint Plus – 4-rurkowa zasysająca OP, z 4-stopniowym alarmem

2. Przedmiot identyfikacji produktowej:

Czujki dymu zasysające serii ProPoint Plus

3. Przeznaczenie wyrobu budowlanego:

Urządzenia kontrolne i sygnalizacyjne do systemów wykrywania pożaru i alarmów przeciwpożarowych w budynkach

4. Nazwa i adres producenta:

Nazwa: Protec Fire Detection plc
Adres: Protec House, Churchill Way, Nelson, Lancashire, BB9 6RT, Anglia
Tel.: +44 (0)1282 717171 **Strona internetowa:** www.protec.co.uk

5. Nazwa i adres kontaktowy autoryzowanego przedstawiciela, którego mandat obejmuje zadania określone w Artykule 12(2):

Nie dotyczy.

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego (Załącznik V):

System 1

7. W przypadku wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną zatwierdzonego przez jednostkę notyfikowaną i posiadającego certyfikat:

Jednostka notyfikowana: **Intertek**

Numer certyfikatu: **0905-CPR-230938**

Adres jednostki notyfikowanej:

Intertek Deutschland GmbH, Stangenstraße 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen.

Kraj: Niemcy

Tel.: +49 (711) 27311-310

Email: nb0905@intertek.com

Strona internetowa: <http://www.intertek.de>

Numer jednostki notyfikowanej: 0905

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydano Europejską Ocenę Techniczną:

Nie dotyczy



9. Produkt będący przedmiotem deklaracji opisanej w punktach 1 i 2 jest zgodny z odpowiednim rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych (CPR) i zharmonizowaną normą europejską (hEN):

EN 54-17:2005/AC:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Izolatory zwarc	
Zasadnicze charakterystyki	Punkt
Właściwości użytkowe w warunkach pożaru	5.2
Niezawodność działania	4
Trwałość niezawodności działania	5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12
Trwałość niezawodności działania, stabilność elektryczna	5.3, 5.13

EN 54-20:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Czujki dymu zasysające	
Zasadnicze charakterystyki	Punkt
Nominalne warunki aktywacji/czułość i właściwości użytkowe w warunkach pożaru	5.6, 6.2, 6.3, 6.15
Tolerancja na napięcie zasilania	6.4
Niezawodność działania	5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12
Trwałość niezawodności działania	6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13
Trwałość niezawodności działania, stabilność elektryczna	6.14

10. Właściwości użytkowe wyrobu podane w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wystawiona na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.



Deklaracja zgodności UE

Zgodna z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE, Załącznik III

Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych służy również jako **Deklaracja Zgodności WE** dla wyrobu w odniesieniu do następujących dodatkowych dyrektyw europejskich:

Odniesienia do stosowanych odpowiednich norm zharmonizowanych lub odniesienia do specyfikacji, w odniesieniu do których deklaruje się zgodność:

 Ustawodawstwo UE (WE)	Normy (projektowane, zharmonizowane lub inne)
Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej [EMC] 2014/30/UE <i>Zgodnie z normami zharmonizowanymi opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym UE – ostatnia aktualizacja 19.09.2022 r.</i>	BS EN 50130-4:2011+A1:2014 Norma dla grupy wyrobów: Systemy alarmowe -- Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych BS EN IEC 61000-6-1:2007 [OJ 173 - 13/05/2016]¹ Norma dotycząca odporności w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym BS EN IEC 61000-6-3:2007/A1:2011 [OJ 173 - 13/05/2016]¹ Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym
Zgodność z wymogami kompatybilności elektromagnetycznej [EMC] <i>(Najnowsza rewizja, nie zharmonizowana w dyrektywie 2014/30/UE)</i>	BS EN IEC 61000-6-1:2019 Norma dotycząca odporności w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym BS EN IEC 61000-6-3:2021 Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym
Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [RoHS] 2011/65/UE	BS EN ISO 63000:2018 Dokumentacja techniczna do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia substancji niebezpiecznych
Dyrektywa niskonapięciowa [LVD] 2014/35/UE	
Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [WEEE] 2012/19/UE	

¹ Odniesienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

Dokumentacja techniczna produktu(-ów) jest dostępna u upoważnionego przedstawiciela pod powyższym adresem.

Niniejsza deklaracja zgodności jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Niniejszym oświadczam, że wyżej wymieniony produkt został zaprojektowany zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zasadniczymi wymaganiami norm i dyrektyw wymienionych w niniejszym dokumencie.

Podpisano w imieniu:

Miejsce wydania:

Data wydania:

Rewizja:

Protec Fire Detection plc

Nelson, Wielka Brytania

09.09.2024

DOC95_2.00

Nazwisko:

Stanowisko:

Podpis:

Richard Berry

Kierownik ds. zgodności badań i rozwoju

podpis

