

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4678/2022

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**Protec Fire Detection PLC
Protec House, Churchill Way
Nelson, Lancashire BB9 6RT, Wielka Brytania**

stwierdza, że wyrób:

Sygnalizator akustyczny typu 6000PLUS/OPHT/TS

produkowany przez:

**Protec Fire Detection PLC
Protec House, Churchill Way
Nelson, Lancashire BB9 6RT, Wielka Brytania**

w zakładzie produkcyjnym:

**Protec Fire Detection PLC
Protec House, Churchill Way
Nelson, Lancashire BB9 6RT, Wielka Brytania**

spełnia wymagania:

pkt. 11.4 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 6242/2021 z dnia 18.08.2021 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 1353/BA/21 z dnia 29.04.2022 r. oraz sprawozdanie z badań 1721/BA/16 z dnia 19.08.2016 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB oraz sprawozdanie z badań nr TE 242671 z dnia 20.03.2010 r. wykonanych w BRE Global.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4678/DC/CNBOP-PIB/2022.

Okres ważności świadectwa:

od **22.06.2022 r.**

do **21.06.2027 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. brig. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 22 czerwca 2022 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4678/2022

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Sygnalizator akustyczny typu 6000PLUS/OPHT/TS

Odmiana:	6000PLUS/OPHT/TS
Napięcie zasilania [V DC]:	18 ÷ 27
Prąd dozoru [A]:	0,0004
Prąd alarmowania [A]:	0,008
Poziom dźwięku (1m) [dB]:	75 ÷ 92,9
Częstotliwość i wzór dźwięku:	1. 990 Hz przez 250 ms, następnie 730 Hz przez 250 ms 2. 990 Hz ciągły
Sygnalizator głosowy:	tak „Uwaga! Uwaga! To jest alarm, proszę opuścić budynek najbliższym wyjściem ewakuacyjnym!” „Attention! Attention! This is an emergency, please leave the building by the nearest available exit.”
Synchronizacja komunikatu:	tak
Typ środowiska pracy:	A
Stopień ochrony IP:	21C
Sposób zamocowania:	natynkowy montaż do stropu
Wymiary [mm]:	Ø 96,4 x 45 (bez gniazda) Ø 98,6 x 56 (z gniazdem)
Materiał obudowy:	tworzywo sztuczne
Masa [g]:	105

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. brig. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 22 czerwca 2022 r.

Strona 2/2