

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4456/2021

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Protec Fire Detection PLC
Protec House, Churchill Way, Nelson
Lancashire BB9 6RT, Wielka Brytania

stwierdza, że wyrób: **Sygnalizator akustyczny typu 6000PLUS/OPHT/S**

produkowany przez: **Protec Fire Detection PLC**
Protec House, Churchill Way, Nelson
Lancashire BB9 6RT, Wielka Brytania

w zakładzie produkcyjnym: **Protec Fire Detection PLC**
Protec House, Churchill Way, Nelson
Lancashire BB9 6RT, Wielka Brytania

spełnia wymagania: **pkt. 11.4 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczania wyrobu numer 6081/2021 z dnia 20.04.2021 r.
2. Sprawozdanie z badań nr TE242671 z dnia 20.08.2010 r. wykonanych w BRE Testing, sprawozdanie z badań nr 9634133 z dnia 25.02.2019 r. wykonanych w BSI sprawozdanie z badań nr 1722/BA/16 z dnia 18.08.2016 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4456/DC/CNBOP-PIB/2021.

Okres ważności świadectwa:

od 04.10.2021 r.

do 03.10.2026 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB



wz. Zastępcą Dyrektora ds. certyfikacji i dopuszczania
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 22 września 2021 r.



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4456/2021

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Sygnalizator akustyczny typu 6000PLUS/OPHT/S

Odmiana:	6000PLUS/OPHT/S
Napięcie zasilania [V DC]:	18 ÷ 27
Prąd dozoru [A]:	0,0004
Prąd alarmowania [A]:	0,005
Poziom dźwięku (1m) [dB]:	75 ÷ 91
Częstotliwość i wzór dźwięku:	1. 990 Hz; ciągły sygnał 2. 730 ÷ 990 Hz; rosnący sygnał 3. 990 Hz; pojedynczy sygnał
Sygnalizator głosowy:	nie
Synchronizacja komunikatu:	nie dotyczy
Typ środowiska pracy:	A
Stopień ochrony IP:	21C
Sposób zamocowania:	natynkowy montaż do ściany lub stropu
Wymiary [mm]:	Ø 98,6 x 56 (z gniazdem) Ø 96,4 x 45 (bez gniazda)
Materiał obudowy:	tworzywo sztuczne
Masa [g]:	---

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB



wz. Zastępca Dyrektora ds. certyfikacji i dopuszczeń
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina

Józefów, dnia: 22 września 2021 r.

