




AC 063

**CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE  
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**

im. Józefa Tuliszkowskiego

**PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka



**ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA**

**Nr 5901/2025**

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**D+H Mechatronic AG**

**Georg-Sasse-Strasse 28-32**

**22949 Ammersbek, Republika Federalna Niemiec**

stwierdza, że wyrób:

**Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi –  
Centrala sterowania zamknięciami przeciwpożarowymi typu BAZ 04-N-UT**

produkowany przez:

**D+H Mechatronic AG  
Georg-Sasse-Strasse 28-32  
22949 Ammersbek, Republika Federalna Niemiec**

w zakładach produkcyjnych:

**D+H Mechatronic AG  
Georg-Sasse-Strasse 28-32  
22949 Ammersbek, Republika Federalna Niemiec**

spełnia wymagania:

**pkt. 12.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85 poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282)**

**Dokumentacja:**

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 8244/2025 z dnia 20.11.2025 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 5744/BA/12 z dnia 13.07.2012 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB.
3. Protokół z badań nr 4274/2021 z dnia 21.06.2024 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.
4. Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KOT-2020/2025/0230-1009 wydanie 1 z dnia 16 października 2025 r.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5901/DC/CNBOP-PIB/2025.

Okres ważności świadectwa:

od **20.11.2025 r.**

do **15.11.2030 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr hab. inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 20 listopada 2025 r.




AC 063

**CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE  
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**

im. Józefa Tuliszkowskiego

**PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

**ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA****Nr 5901/2025****DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB****Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi –  
Centrala sterowania zamknięciami przeciwpożarowymi typu BAZ 04-N-UT**

|                                                                    |                                       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Typ:                                                               | BAZ 04-N-UT                           |
| Zakres temperatur pracy:                                           | -5°C ÷ +40°C                          |
| Stopień ochrony obudowy:                                           | IP 30                                 |
| Wymiary (dł. X szer. X wys.):                                      | 172 x 151 x 95 [mm]                   |
| Wersja oprogramowania:                                             | ---                                   |
| Zasilanie:                                                         | zasilacz zintegrowany                 |
| Napięcie zasilania centrali:                                       | 230 V AC                              |
| Linie dozоровe:                                                    | otwarte                               |
| Liczba linii dozоровych:                                           | 1 szt.                                |
| Napięcie linii dozоровej:                                          | 20,4 ÷ 27,6 V DC                      |
| Maksymalny prąd w stanie dozoru:                                   | ---                                   |
| Linie sygnałowe:                                                   | brak                                  |
| Wejścia:                                                           | ---                                   |
| Wyjścia:                                                           | do ręcznych przycisków zwalniających: |
|                                                                    | 1 szt.                                |
|                                                                    | do elementów wykonawczych:            |
|                                                                    | 2 szt.                                |
|                                                                    | przekaznikowe bezpotencjałowe:        |
| 1 szt. (do transmisji alarmu pożarowego / sygnału uszkodzeniowego) |                                       |

**WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:**

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85 poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr hab. inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 20 listopada 2025 r.