

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

mgr Mariola Maroszek

ul. K. Matusiaka 12/14; 43-316 Bielsko-Biała

UWIERZYTELNIONE TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Opis dokumentu: Sporządzona na druku firmowym Argus Security S.r.l. deklaracja właściwości użytkowych.
Uwagi od tłumacza umieszczono w kwadratowych nawiasach.

(-) [logo] ARGUS SECURITY

CPR - DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr SG0635CPR (Zgodność UE 305/2011)

1. Jednoznaczny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Nr modelu:

Dostawca:

6000PlusWLS/HLI

Protec Fire Detection Plc

2. Typ, partia lub numer seryjny lub jakkolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z wymaganiami Artykułu 11 (4) Rozporządzenia CPR:

6000PlusWLS/HLI Moduł translatora przewodowy - bezprzewodowy

3. Przewidywane zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego przez producenta zgodnie z obowiązującą specyfikacją zharmonizowaną:

Do użytku w zgodnych systemach wykrywania pożaru i alarmowania

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres kontaktowy producenta zgodnie z wymaganiami Artykułu 11(5):

ARGUS SECURITY Srl

Via del Canneto 14

Valle delle Noghere

34015 Muggia - Trieste - Włochy

info@argussecurty.it

www.araussecurty.it

5. Jeżeli dotyczy, nazwa i adres kontaktowy autoryzowanego przedstawiciela, którego obowiązki obejmują zadania określone w Artykule 12(2)

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego zgodnie z Załącznikiem V do CPR:

System 1

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

EN 54-17: 2008

EN 54-18: 2008

EN 54-25: 2008


Jednostka notyfikowana Bre Global Ltd, nr jednostki notyfikowanej 0832, wykonała niezbędną inspekcję wstępną zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji wraz z bieżącym ciągłym nadzorem i wydała certyfikat potwierdzający stałość zgodności zakładowej kontroli produkcji.

Kod wyrobu:
6000PlusWLS/HLI

Nr ref. IMQ CPR
0051-CPR-0574

DoP SG0635

Str. 1



8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wystawiono Europejską Ocenę Techniczną:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA	OBOWIĄZUJĄCA KLAUZULA	WYDAJNOŚĆ	NORMA ZHARMONIZOWANA
Wydajność w warunkach pożarowych	5,2		EN 54-17:2005
Niezawodność działania	4	WYNIK POMYŚLNY	
Trwałość niezawodności działania, odporność na temperaturę	5.4, 5.5	WYNIK POMYŚLNY	
Trwałość niezawodności działania, odporność na wibracje	5.9 do 5.12	WYNIK POMYŚLNY	
Trwałość niezawodności działania, odporność na wilgotność	5.6, 5.7	WYNIK POMYŚLNY	
Trwałość niezawodności działania, odporność na korozję	5,8	WYNIK POMYŚLNY	
Trwałość niezawodności działania, stabilność elektryczna	5.3, 5.13	WYNIK POMYŚLNY	

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA	OBOWIĄZUJĄCA KLAUZULA	WYDAJNOŚĆ	NORMA ZHARMONIZOWANA
Opóźnienie reakcji (czas reakcji)	5,2	WYNIK POMYŚLNY	EN 54-18:2005
Wydajność w warunkach pożarowych	5.1.4		
Niezawodność działania	5.1.4	WYNIK POMYŚLNY	
Trwałość niezawodności działania, odporność na temperaturę	5.3, 5.4	WYNIK POMYŚLNY	
Trwałość niezawodności działania, odporność na wibracje	5.8 do 5.11	WYNIK POMYŚLNY	
Trwałość niezawodności działania, odporność na wilgotność	5.5, 5.6	WYNIK POMYŚLNY	
Trwałość niezawodności działania, odporność na korozję	5,7	WYNIK POMYŚLNY	
Trwałość niezawodności działania, stabilność elektryczna	5.2, 5.12	WYNIK POMYŚLNY	



The image shows a red circular stamp from the Polish Chamber of Engineers (Izba Inżynierów Inżynierski). The text inside the stamp includes "MARIOLA MAROSZ", "Izba Inżynierów Inżynierski", "KRAJOWA IZBA INŻYNIERÓW", "PRZYSIĘGI LEWKA", and "NR 111/2017". Below the stamp is a blue handwritten signature.

(-) [logo] ARGUS SECURITY

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA	OBOWIAZUJĄCA KLAUZULA	WYDAJNOŚĆ	NORMA ZHARMONIZOWANA
Wydajność w warunkach pożarowych	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7	WYNIK POMYŚLNY	EN 54-25:2008
Opóźnienie reakcji (czas reakcji na ogień)	8.2.3, 8.2.6,	WYNIK POMYŚLNY	
Niezawodność działania	4.2.1, 4.2.3 do 4.2.7, 5.3, 5.4. 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5. 8.3.6	WYNIK POMYŚLNY	
Trwałość niezawodności działania, odporność na temperaturę	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11	WYNIK POMYŚLNY	
Trwałość niezawodności działania, odporność na wibracje	8.3.16, 8.3.17 do 8.3.19	WYNIK POMYŚLNY	
Trwałość niezawodności działania, odporność na wilgoć	8.3.13, 8.3.14	WYNIK POMYŚLNY	
Trwałość niezawodności działania, odporność na korozję	8.3.15	WYNIK POMYŚLNY	
Trwałość niezawodności działania, stabilność elektryczna	8.3.20	WYNIK POMYŚLNY	

10. Właściwości użytkowe wyrobu podane w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wystawiona na wyłączną odpowiedzialność producenta podanego w punkcie 4.

Podpisał za i w imieniu producenta:

Inż. V. Nesta - Dyrektor zarządzający - Argus Security Srl, Trieste - WŁOCHY

Triest, 28 kwietnia 2017 r.

(-) [pieczęć o treści]
ARGUS SECURITY S.r.l.
Via del Canneto, 14 – Valle delle Noghere
34015 Muggia (TS) – ITALY

(-) [nieczytelny podpis]
Vincenzo Nesta
Dyrektor zarządzający

DoP SG0635

Str. 3

REPERTORIUM Nr 658 / 2018

Ja, niżej podpisana Mariola Maroszek, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego, powołana pismem Ministra Sprawiedliwości nr DO-V-0191-1236/05 o wpisie na listę tłumaczy przysięgłych pod numerem TP/1270/05, stwierdzam niniejszym, że powyższe jest wiernym, kompletnym i dokładnym tłumaczeniem przedstawionej mi kopii dokumentu w języku angielskim, na dowód czego składam swój podpis i przykładam pieczęć w Bielsku-Białej dnia 3 lipca 2018 r.

Opłatę pobrano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005. (Dz.U. 05.15.131 §2 (1) 1a)

Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego
mgr Mariola Maroszek
43-316 Bielsko-Biała, ul. K. Matusiaka 12/14
tel. 33 818 61 19, kom. 512 393 842
NIP 547-004-56-81
e-mail: mariola.maroszek@gmail.com

