



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2350/2015

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Strasse 28-32
22949 Ammersbek, Niemcy

stwierdza, że wyrób:

**Elektromechaniczne urządzenia wykonawcze w systemach sterowania
urządzeniami przeciwpożarowymi - siłownik liniowy typu DXD 300**
Szczegółowy wykaz odmian wyrobu podano na drugiej stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

produkowany przez:

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Strasse 28-32
22949 Ammersbek, Niemcy

w zakładzie produkcyjnym:

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Strasse 28-32
22949 Ammersbek, Niemcy

spełnia wymagania:

**pkt. 12.4.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów
do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem
zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2852/2014 z dnia 26.03.2014 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 842/BA/14 z dnia 27.02.2015 r. i nr 1417/BA/15 z dnia 31.12.2015 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2350/DC/CNBOP-PIB/2015.

Okres ważności świadectwa:

od **12.05.2015 r.**

do **02.04.2020 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



wz. Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia 12 maja 2016 r.

Strona 1/2

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2350/2015

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

**Elektromechaniczne urządzenia wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi -
siłownik liniowy typu DXD 300 w odmianach:**

DXD 300/(500, 600, 800, 1000)-BSY+ HS z opcjami : -OT, -V, -SA, -SZ, -SKS, -W


DXD 300/(500, 600, 800, 1000)-K-BSY+ HS z opcjami : -OT, -V, -SA, -SZ, -W

Odmiana:	DXD 300/(500, 600, 800, 1000)-BSY+ HS z opcjami: -OT, -V, -SA, -SZ, -SKS, -W DXD 300/(500, 600, 800, 1000)-K-BSY+ HS z opcjami: -OT, -V, -SA, -SZ, -W
Typ:	B - do systemów oddymiania i przewietrzania
Napięcie nominalne:	24 V DC - dla siłownika DXD 300/... BSY+; 230 V AC - dla siłownika DXD 300/... K-BSY+;
Pobór prądu:	5,0 A - dla siłowników DXD 300/... -BSY+ HS (24V DC)
Pobór mocy:	175 VA - dla siłowników DXD 300/... -K-BSY+ HS (230V AC)
Standardowy wysuw wrzeciona:	500, 600, 800, 1000 mm
Siła wysuwu i ciągu:	3000 N
Zakres temperatur pracy:	-25° C ÷ +55° C
Wyłącznik przeciążeniowy (ogranicznik prądu):	tak
Przewód zasilający:	2,5 m w osłonie silikonowej
Szybkość wysuwu:	17 mm/s
Nominalna ilość cykli otwórz / zamknij:	> 10 000
Kolor obudowy:	aluminium anodowane
Masa:	6,7 kg
Wymiary:	wersja bez tubusa: 88 x 131 x 776 mm ÷ 88 x 131 x 1226 mm; wersja z tubusem: 88 x 131 x 741 mm ÷ 88 x 131 x 1241 mm;

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB


wz. Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia 12 maja 2016 r.

Strona 2/2