

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4407/2021

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Straße 28-32
22949 Ammersbek, Niemcy

stwierdza, że wyrób:

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi – siłownik liniowy typu DXD 300/600-BSY+ HS, DXD 300/800-BSY+ HS, DXD 300/1000-BSY+ HS z opcją -OT
Szczegółowy wykaz odmian wyrobu oraz ich parametry podano na stronach 2 ÷ 3 niniejszego świadectwa dopuszczenia.

produkowany przez:

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Straße 28-32
22949 Ammersbek, Niemcy

w zakładzie produkcyjnym:

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Straße 28-32
22949 Ammersbek, Niemcy

spełnia wymagania:

pkt. 12.4.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5572/2020 z dnia 07.05.2020 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 398/BA/20 z dnia 01.03.2021 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej – BA CNBOP-PIB oraz sprawozdanie z badań nr 210004901-1-WB z dnia 22.11.2007 r. wykonanych w Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen.
3. Raport klasyfikacyjny nr 210004901-1-WB-KB z dnia 19.12.2007 r. wykonany w Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4407/DC/CNBOP-PIB/2021.

Okres ważności świadectwa:

od **30.07.2021 r.**

do **29.07.2026 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

Zbana
wz. Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczenia
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 30 lipca 2021 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4407/2021

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

**Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania
urządzeniami przeciwpożarowymi – siłownik liniowy typu DXD 300/600-BSY+ HS,
DXD 300/800-BSY+ HS, DXD 300/1000-BSY+ HS z opcją -OT**

Odmiana:	DXD 300/600-BSY+ HS	DXD 300/800-BSY+ HS	DXD 300/1000-BSY+ HS
Typ:	B – do systemów oddymiania i przewietrzania		
Znamionowe napięcie zasilania:	24 V DC		
Pobór prądu:	maks. 5,0 A	maks. 6,4 A	maks. 7,0 A
Długość wysuwu wrzeciona:	600 mm	800 mm	1000 mm
Siła wysuwu / ciągu:	3000 N / 3000 N		
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę:	IP 33C		
Wyłącznik przeciążeniowy (ogranicznik prądu):	tak		
Wyzwalacz termiczny:	nie		
Zakres temperatur pracy:	-25 °C ÷ +55 °C		
Wymiary:	88 x 131 x 840,5 [mm]	88 x 131 x 1040,5 [mm]	88 x 131 x 1240,5 [mm]
Materiał obudowy:	metal		

CNBOP-PIB

DYREKTOR CNBOP-PIB

wz. Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczania
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 30 lipca 2021 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4407/2021

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

**Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania
urządzeniami przeciwpożarowymi – siłownik liniowy typu DXD 300/600-BSY+ HS,
DXD 300/800-BSY+ HS, DXD 300/1000-BSY+ HS z opcją -OT**

Odmiana:	DXD 300/600-BSY+ HS-OT	DXD 300/800-BSY+ HS-OT	DXD 300/1000-BSY+ HS-OT
Typ:	B – do systemów oddymiania i przewietrzania		
Znamionowe napięcie zasilania:	24 V DC		
Pobór prądu:	maks. 5,0 A	maks. 6,4 A	maks. 7,0 A
Długość wysuwu wrzeciona:	600 mm	800 mm	1000 mm
Siła wysuwu / ciągu:	3000 N / 3000 N		
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę:	IP 33C		
Wyłącznik przeciążeniowy (ogranicznik prądu):	tak		
Wyzwalacz termiczny:	nie		
Zakres temperatur pracy:	-25 °C ÷ +55 °C		
Wymiary:	88 x 131 x 826 [mm]	88 x 131 x 1026 [mm]	88 x 131 x 1226 [mm]
Materiał obudowy:	metal		

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

wz. Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczania
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina

Józefów, dnia: 30 lipca 2021 r.