

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4126/2020

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Strasse 28-32
22949 Ammersbek, Niemcy**

stwierdza, że wyrób:

**Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania
urządzeniami przeciwpożarowymi – siłownik liniowy typu SHD 54/450-V,
SHD 54/450-BSY+ opcjami: -Mx, -Sx, -VPx**

produkowany przez:

**D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Strasse 28-32
22949 Ammersbek, Niemcy**

w zakładzie produkcyjnym:

**D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Strasse 28-32
22949 Ammersbek, Niemcy**

spełnia wymagania:

**pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do
użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553
oraz z 2018 r. poz. 984)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 4166/2017 z dnia 14.06.2017 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 210004727-4-WB z dnia 03.07.2007 r. wykonanych w MPA NRW oraz sprawozdanie z badań nr 339/BA/17 z dnia 05.05.2020 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4126/DC/CNBOP-PIB/2020.

Okres ważności świadectwa:

od **27.10.2020 r.**

do **26.10.2025 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 27 października 2020 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4126/2020

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi –
siłownik liniowy typu SHD 54/450-V, SHD 54/450-BSY+ opcjami: -Mx, -Sx, -VPx

Odmiana:	SHD 54/450-V, SHD 54/450-BSY+ opcjami: -Mx, -Sx, -VPx
Typ:	B – do systemów oddymiania i przewietrzania
Znamionowe napięcie zasilania:	24 V DC
Pobór prądu:	1,0 A
Długość wysuwu wrzeciona:	450 mm
Siła wysuwu / ciągu:	250 N / 500 N
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę:	IP 33C
Wyłącznik przeciążeniowy (ogranicznik prądu):	tak
Wyzwalacz termiczny:	nie
Zakres temperatur pracy:	-25 °C ÷ +55 °C
Wymiary:	500 x 40 x 80 [mm]
Materiał obudowy:	Metal

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

- Przewiduje się współpracę ww. słowników liniowych z urządzeniami ryglującymi typu FRA 11-BSY+, VLD 51/038, VLD 51/038-BSY+.
- Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 27 października 2020 r.