




CE



Zastosowanie

- Sygnalizacja deszczu
- Do central oddymiania i wentylacji D+H
- Podgrzewany sensor deszczu
- Czas pamiętania sygnału deszczu 2 minuty
- Czujka posiada stalowe opaski do montażu na masztach antenowych

Intended use

- Rain detector
- For all D+H smoke vent and ventilation control panels
- Heated sensor area, rain signal is stored for approx. 2 minutes
- Incl. stainless steel cable ties for aerial mast fastening

Wskazówki bezpieczeństwa

Napięcie robocze 24 V DC!

Nie podłączać bezpośrednio do zasilania 230V !

- Podłączenie musi być wykonane przez autoryzowanego specjalistę-elektryka
- Stosować tylko niezmodyfikowane, oryginalne części D+H
- Należy przestrzegać wytycznych VDE 0855 i krajowych przepisów dot. bezpieczeństwa instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej



Safety notes

Operating voltage 24 V DC!

Do not connect directly to the mains supply!

- Connection has to be carried out only by an authorized electrical specialist
- Just use unchanged original D+H parts
- Observe VDE regulations 0855 as for antenna arrays regarding mechanical stability, electrical safety and lightning protection.

Montaż / Mounting



Dane techniczne

Typ:	:VRS 10
Zasilanie	:24 VDC, ± 15 %
Pobór prądu	:50 mA
Wyjście przekaź.	:max. 24 V DC, 1 A
Stopień ochrony	:IP 65
Temperatura pracy	:- 20 °C ... +60 °C
Wymiary	:50 x 70 x 66 mm (BxHxD)
Obudowa	:Poliwęglan

Technical Data

Typ:	:VRS 10
Power supply	:24 VDC, ± 15 %
Power consumption:	50 mA
Switching output	:max. 24 V DC, 1 A
Ingress protection	:IP 65
Temperature range	:- 20 °C ... +60 °C
Dimensions	:50 x 70 x 66 mm (WxHxD)
Housing	:Polycarbonate

Czyszczenie i konserwacja

Czujnik deszczu:

- Sensor deszczu musi być czysty i suchy
- Sprawdzić powierzchnię czujnika
- Brudny czujnik oczyścić i dokładnie spłukać wodą
- Nie stosować detergentów i rozpuszczalników

Test zadziałania:

- Przyłożyć wilgotny palec do sensora deszczu
- Sygnał deszczu jest pamiętany przez 2 minuty

Maintenance and cleaning

Rain detector:

- Open, then check seals. Interior space must be clean and dry.
- Check the sensor surface to weathering
- With dirt accumulation wash with clear water, then rinse thoroughly. Do not use cleaning agents or solvents.
- If necessary, replace the sensor unit.
- Functional testing: Put wet finger on surface. The rain closing signal will be stored for 2 minutes.

Utylizacja

Urządzenia elektryczne, ich wyposażenie i opakowania muszą być wprowadzane do obiegu wtórnego w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!

Uwaga dot. krajów UE:

Zgodnie z wprowadzoną do systemów prawnych krajów unijnych Dyrektywą Europejską 2002/96/WE dot. starych lub zepsutych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, urządzenia te mają być zbierane osobno i wprowadzane do obiegu wtórnego zgodnie z zasadami ochrony środowiska.



Disposal

Electrical devices, accessories, batteries and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose electrical devices and batteries into household waste!

Only for EC countries:

According the European Guideline 2002/96/EC for waste electrical and electronic equipment and its implementation into national right, electrical devices that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.



