

TLUMACZ PRZYSIĘGLY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

mgr Mariola Maroszek

ul. K. Matusiaka 12/14; 43-316 Bielsko-Biała

UWIERZYTELNIONE TLUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Opis dokumentu: Sporządzony na druku firmowym BRE Global Ltd Certyfikat stałości właściwości użytkowych. Uwagi od tłumacza umieszczono w kwadratowych nawiasach.

Numer jednostki notyfikowanej 0832

BRE Global

BRE Global Limited

Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, WD25 9XX

Telefon: +44 (0)1923 664100 Faks: +44 (0)1923 664603

email: enquiries@breglobal.com Strona internetowa: www.breglobal.com

Certyfikat stałości właściwości użytkowych,

0832-CPR-F1167

Zgodnie z Rozporządzeniem 305/2011/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie o wyrobach budowlanych), niniejszy certyfikat dotyczy wyrobu budowlanego

6500 C.I.E z zewnętrznym 3A PSE

Analogowe adresowalne sterowanie 1-4 pętlowe i wyposażenie sygnalizacyjne z zewnętrznym 3A PSE

(Pełne szczegóły dotyczące produktu i jego użycia podano w załączniku)

Produkowany przez lub dla

Protec Fire Detection PLC

Protec House
Churchill Way
Nelson
Lancashire
BB9 6RT

i produkowane w zakładach

Protec Fire Detection PLC

Protec House
Churchill Way
Nelson
Lancashire
BB9 6RT

Niniejszy certyfikat zaświadcza, że zastosowano wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych i właściwości użytkowych opisanych w Załączniku ZA norm

EN 54-2:1997 + A1:2006 - Sprzęt kontrolny i sygnalizacyjny

EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 - Wyposażenie zasilające

przy zastosowaniu systemu 1 i że

wyroby te spełniają przepisowe wymagania podane powyżej.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy 9 października 2015 r. i zachowuje ważność tak długo, jak metody badań i/lub wymagania zakładowej kontroli produkcji ujęte w zharmonizowanych normach, użyte do oceny właściwości użytkowych deklarowanych charakterystyk nie zmieniają się, a produkt(y) i warunki produkcji w zakładach nie zostaną znacznie zmodyfikowane.

(-) [nieczytelny podpis]


E Mattie-Suleiman, Dyrektor ds. certyfikacji

W imieniu BRE Global Limited

Data wydania: 9 października 2015 r.

Numer wydania: 01

Niniejszy certyfikat pozostaje własnością BRE Global Ltd i został wydany pod określonymi warunkami. Aby sprawdzić ważność certyfikatu, prosimy skontaktować się pod numerem +44 (0)1923 664100 lub adresem e-mail enquiries@breglobal.com.



Mariola Maroszek

Załącznik do Certyfikatu stałości właściwości użytkowych 0832-CPR- F1167

Obejmuje następujące zespoły:

WEFA 474	6500 Płyta zaciskowa
WEFA 468	Sterownik systemu
WEFA 471	Karta we/wy sterownika
WEFA 467	Karta pętli
WEFA 498	Karta pętli (Atmel)
WEFA 469	Karta sterownika wyświetlacza
WEFA 486	PSE 9403 3A PSU

Certyfikowana z następującymi opcjami wymagań normy EN 54-2: 1997 + A1 : 2006

- 7.8 Wyjście do pożarowych urządzeń alarmowych
- 7.9.1 Wyjście do urządzeń transmisji alarmów pożarowych
- 7.9.2 Wejście potwierdzania z urządzeń transmisji alarmów pożarowych
- 7.10.1 Wyjście do sprzętu ochrony przeciwpożarowej (Typ A)
- 7.10.2 Wyjście do sprzętu ochrony przeciwpożarowej (Typ B)
- 7.10.3 Wyjście do sprzętu ochrony przeciwpożarowej (Typ C)
- 7.10.4 Monitoring błędów sprzętu ochrony przeciwpożarowej
- 7.11 Opóźnienia wyjść
- 7.12.1 Zależności od więcej niż jednego sygnału alarmowego - Typ A
- 7.12.2 Zależności od więcej niż jednego sygnału alarmowego - Typ B
- 7.12.3 Zależności od więcej niż jednego sygnału alarmowego - Typ C
- 7.13 Licznik alarmów
- 8.3 Sygnały błędów z punktów
- 8.9 Wyjście do urządzeń transmisji ostrzeżeń o błędach
- 9.5 Zablokowanie każdego punktu adresowego
- 10 Stan testowania

Uwagi:

1. Atesty produktu nie stanowią zgodności z wymaganiami dotyczącymi systemów sygnalizacji pożarowej według normy EN 54-13.
2. Zakres atestu nie obejmuje działania sieci.
3. Niniejszy atest produktu zawiera zgodność z normą EN 54-2: 1997 + A1 : 2006. Klauzula 13.7b.

(-) [nieczytelny podpis]

E Mattie-Suleiman, Dyrektor ds. certyfikacji
W imieniu BRE Global Limited
Data wydania: 9 października 2015 r.
Numer wydania: 01

Niniejszy certyfikat pozostaje własnością BRE Global Ltd i został wydany pod określonymi warunkami. Aby sprawdzić ważność certyfikatu, prosimy skontaktować się pod numerem +44 (0)1923 664100 lub adresem e-mail enquiries@breglobal.com.



REPERTORIUM Nr 227 / 2018

Ja, niżej podpisana Mariola Maroszek, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego, powołana pismem Ministra Sprawiedliwości nr DO-V-0191-1236/05 o wpisie na listę tłumaczy przysięgłych pod numerem TP/1270/05, stwierdzam niniejszym, że powyższe jest wiernym, kompletnym i dokładnym tłumaczeniem przedstawionej mi kopii dokumentu w języku angielskim, na dowód czego składam swój podpis i przykładam pieczęć w Bielsku-Białej dnia 10 marca 2018 r.

Oplatę pobrano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005. (Dz.U. 05.15.131 §2 (1) 1a)

Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego
mgr Mariola Maroszek
43-316 Bielsko-Biała, ul. K. Matusiaka 12/14
tel. 33 816 61 19, kom. 512 393 842
NIP 547-004-56-81
e-mail: mariola.maroszek@gmail.com



Mariola Maroszek